


Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 63230041000108672458

Дата «30» ноября 2023 года

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
№ 05/686 от 28.12.2023 г.**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
Климовой Светланой Ивановной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита от 14.12.2023г. №05/634 в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 138» городского округа Самара, ИНН 6319034728, ОГРН
1026301702987, по адресу: 443115, г. Самара, ул. Тополей, дом 16 (указывается наименование
контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности, ИНН, ОГРН)

При проведении профилактического визита было установлено: нарушение требований СП
2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

-п.2.5.2 полы имеют дефекты и сколы на плитке в прачечной, при входе на пищеблок, что
затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;-
п.2.5.3 стены и потолки имеют дефекты и повреждения, в прачечной, на пищеблоке в цеху сырой
продукции - местами повреждена плитка, следы протечек и признаки поражений грибок в
группах № 5,10, 11, музыкальном зале, в коридоре около спортивного зала, в прачечной, в
коридоре на 2 этаже из-за нарушения целостности крыши, в коридоре около ясельной группы на
стене трещина, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и
дезинфицирующих средств;

-п.3.1.1 не соблюдается площадь на 1 ребенка в группах №№1,2,3,5,7,9, 10, так например: в
группе №9 (подготовительная) количество детей - 31 человек, площадь игровой - 51,7 кв.м, что
составляет 1,6 кв.м на одного ребенка, при норме не менее 2,0 кв.м, в группе «2 (ясельная)
количество детей - 26 человек, площадь игровой – 51,5 кв.м., что составляет 1,6 кв.м. на одного

ребенка, при норме не менее 2,5 кв.м.;

Нарушаются требования СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- п.98 таблица 5.34 температура воздуха ниже нормативных показателей в группе №5 (старшая группа) - +19⁰С, в группе № 10 (старшая группа) - +20⁰С, при норме +21⁰С - +24⁰С из-за разрушения межпанельных швов здания;

-раздел 6 таблица 6.18 недостаточно оборудования на пищеблоке согласно минимальному перечню по гигиеническим нормативам – для мытья кухонной посуды используется 1 раковина, при норме должно быть 2 раковины.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

Руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 15.09.2026г.:

№ п/п	Наименование мероприятий
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:	
1.	-п.2.5.2 привести внутреннюю отделку в соответствие с санитарными требованиями в прачечной, при входе на пищеблок (полы не должны иметь повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию)
2.	-п.2.5.3 привести внутреннюю отделку в соответствие с санитарными требованиями в прачечной, на пищеблоке в цеху сырой продукции, в группах № 5,10, 11, музыкальном зале, в коридоре около спортивного зала, в прачечной, в коридоре на 2 этаже, в коридоре около ясельной группы (стены должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств) и восстановить целостность крыши
3.	-п.3.1.1 обеспечить соблюдение не менее 2 кв. м площади на 1 ребенка (от 3-х до 7 лет) и не менее 2,5 кв.м. (до 3-х лет) при комплектовании групп
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:	
4.	-п.98 таблица 5.34 обеспечить соблюдение температурного режима в помещениях детского сада (групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей до 3-х лет- + 22-24 ⁰ С, групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей от 3-х до 7-ми лет -+ 21-24 ⁰ С, и отремонтировать межпанельные швы у здания
5.	-раздел 6 таблица 6.18 оборудовать на пищеблоке 2-х секционную раковину для мытья кухонной посуды

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Детский сад № 138» г.о. Самара, по адресу: 443115, г. Самара, ул. Тополей, дом 16
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области

- по адресу: 443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 13

- тел./факс: 332-02-51

- E-mail: childarc@fsnsamara.ru

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **«15» сентября 2026 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с ч.2 ст.39 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) судебное обжалование настоящего предписания возможно только после его досудебного обжалования.

В соответствии со ст.40 Федерального закона № 248-ФЗ в досудебном порядке жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае несогласия с решением, принятым Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области либо Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Главный специалист-
эксперт отдела надзора по
гигиене детей и подростков

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

С.И. Климова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «28» декабря 2023г.



(подпись)

Е.В.Ануфриева

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: в Департамент образования Администрации городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 26